



11.11.2015

KDT: Heinz Baumgartner

C Info: Güney Zulfi

Jahreskurs Anlagewart / Kurs-Nr. 2015.07005.12 von 01.10.2014 bis 30.09.2015

Um die Funktion der Zivilschutzanlagen für den Ernstfall sicherzustellen, werden die Bauten gemäss Unterhaltscheckliste (UCL) geprüft.

Das betrifft die aktiven Zivilschutzanlagen:

- Oensingen
- Neuendorf
- Oberbuchsiten
- Fülenbach.

Zusätzlich werden auch die folgenden, in Schutzräume umgewandelten Anlagen vom Zivilschutz unterhalten:

- Egerkingen
- Wolfwil
- Kestenholz,

Kursaufbau Jahreskurs gem. Unterhaltscheckliste:

- 8 Kontrollgänge
- 3 kleine Wartungen
- 1 Grosse Wartung



Abb.1 Aufenthaltsraum Egerkingen.

Folgende Aufgaben wurden von den Anlw. der RZSO-Gäu erledigt:

- Der Testlauf der Aggregate wurde durchgeführt und in der UCL eingetragen.
- Alle fälligen Wartungsarbeiten wurden durchführen und in UCL vermerken.
- Die Anlage wurde jeweils bei den Wartungen gereinigt.
- Die festgestellten Mängel wurden erfasst und nach Möglichkeit sofort behoben, bzw. bei grösseren Kostenfolgen, wurden Offerten für die Gemeinden eingeholt.
- Der Treibstoff für die Notstromaggregate wurde beschafft.
- Die Klimadaten wurden erfasst und kontrolliert



Abb. 2 Notstromaggregat in Oberbuchsiten mit neuen Dämpfern

Schlussfolgerung

Alle Zivilschutzanlagen der RZSO-Gäu, befinden sich in einem guten Zustand und sind für einen allfälligen Ernstfall sicher gerüstet.

Die an die Anlagewarte gestellten Aufgaben wurden speditiv und korrekt ausgeführt. Für die motivierte Mitarbeit bedanke ich mich bei allen Kursteilnehmern, und den Mitarbeitern der jeweiligen Gemeinde.